

## SERTİFİKA / CERTIFICATE

### STANDARDA UYGUNLUK SERTİFİKASI STANDARD COMPLIANCE CERTIFICATE

Manufacturer's Name/Üretici Adı:

#### A YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CENTER/ HALKAPINAR MAH.1345 SK. TEKNİK MALZ. İŞM. NO: 2 O KONAK/ İZMİR  
PLANT 1: YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ NO:80 AYRANCILAR TORBALI İZMİR  
PLANT 2: YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ NO:81 AYRANCILAR TORBALI İZMİR

The undersigned company certifies under its sole the item groups specified below satisfied the requirements of the EN ISO 9908 ve EN 12100-1 standard the item groups identified below have been subject to internal manufacturing checks with monitoring of final assesment by A YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Aşağıda tanımlanmış olan ürün/ürün grupları için EN ISO 9908 ve EN 12100-1 standardının uygulanan gerekliliklerinin yerine getirildiğini beyan ederiz. Aşağıda belirtilen ürün grupları iç üretim kontrollerine bağlı olarak A YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nde kontrol edilmiştir.

#### *Description of the Product / Ürün tanımı:*

Low Pressure Centrifugal Pumps

Düşük Basıncılı Santrifüj Pompalar

#### *Type – Model of Products:*

AYG 1500 d/dk-10B -200lt/dk

#### Related Standard/ İlgili Standart:

EN ISO 9908 ve EN 12100-1

#### Certificate Number/ Sertifika Numarası:

UB3026

#### Certificate Validity Dates / Sertifika Geçerlilik Tarihleri:

Certificate Issue Date : 15.03.2024

Certificate Validty : 14.03.2025

